

3/PEN AC 50Hz 400/230V, TN-C
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
PRI PORUČE:
 OCHRANA samočinným odpojením napájania v sieťach TN
 podľa STN 33 2000-4-41, čl. 411
 KATEGÓRIA PROSTREDIA: VI

MINIMÁLNE VZDIALENOSTI PODZEMNÝCH VEDENÍ PODĽA STN 736005

DRUH VEDENIA	SILOVÝ KÁBEL DO 1kV	SILOVÝ KÁBEL DO 10kV	SILOVÝ KÁBEL DO 35kV	OZNAMOVACÍ KÁBEL	PLYNOVOD DO 0,005MPa	PLYNOVOD DO 0,3MPa	VODOVOD	KANALIZÁCIA
SILOVÝ KÁBEL DO 35kV SÚBEH	0,2	0,2	0,2	0,8	0,4	0,6	0,4	0,5
SILOVÝ KÁBEL DO 35kV KRIŽOVANIE	0,2	0,15	0,2	0,8	0,1	0,2	0,4	0,3

x - KÁBEL ULOŽENÝ V CHRÁNIČKE

LEGENDA:

- - PŮVODNÉ NN VEDENIE DEMONTUJE SA
- - PŮVODNÉ NN VEDENIE PONECHÁ SA
- - NAVRHOVANÉ NN VEDENIE (S003)
- - NAVRHOVANÉ OEZ (S004)
- NS-C90 - Svorka nosná pre izol. ved. nn typ C 90 (KZM 10077940)
- KS-C - Svorka koťev. pre izol. ved. nn typ C (KZM 10077792)
- SPP1/2 - Skriňa poisťková 6x100A na stĺp (KZM 10076357)
- SPP10 - Skriňa prip. na stĺp SP-S W/S 9x160A 600 (KZM 10082107)



VYPRACOVAL: Ing. Peter ŽARNOVSKÝ	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Peter ŽARNOVSKÝ	Kontroloval: -	Ing. Peter ŽARNOVSKÝ Bemolákova 6, BARDEJOV tel: +421 903117791 mail: pzarnovskyy@gmail.com
STAVEBNÍK: Adrián Knap, Tačevská 23, Bardejov			
MIESTO STAVBY: Bardejov			
STAVBA: Záhradky, chaty Bardejov KIRA			Č. ZAKÁZKY: 10202006
OBJEKT: S001-VN PRÍPOJKA, S002-NOVÁ DTS KIRA, S003-ROZŠÍRENIE DISTRIBUČNEJ NN SÚSTAVY, S004-OEZ			DÁTUM: 02/2021
SITUÁCIA NN-3			STUPEŇ: DUR
			FORMÁT: 2A4
			MIERKA: 1:1000
			Č. VÝKRESU: 04